

д) отделения ручной и машинной вязки е) утюжные, декатировочные	Г-0,8	Пв	-	500	-	20 ¹⁾	10	-	-	4,2
	Г-0,8	IVa	-	300	-	40 ¹⁾	20	-	-	2,4
57. Пункты проката: а) помещения для посетителей б) кладовые	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	1,5
	Г-0,8	В-1	-	150	-	-	-	-	-	-
58. Ремонтные мастерские: а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы б) ремонт обуви, галантереи, изделий из пласт-массы, бытовых электроприборов в) ремонт часов, ювелирные и гравёрные работы г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г-0,8	IIa	2000/750 ⁴⁾	750	-	20 ¹⁾	10/20	-	-	4,2
	Г-0,8	IIIa	2000/300 ⁴⁾	-	-	40 ¹⁾	10/15	-	-	3,0
	Г-0,8	IIб	3000/300	-	-	20 ¹⁾	10/20	-	-	4,2
	Г-0,8	Пв	2000/200	-	-	20 ¹⁾	10/20	-	-	4,2
	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	-
59. Студия звукозаписи: а) помещения для записи и прослушивания б) фонотеки	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	-
	Г-0,8	Б-2	-	200	-	-	-	-	-	-
Гостиницы										
60. Бюро обслуживания	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	1,5
61. Помещения дежурного обслуживающего персонала	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	1,5
62. Гостиные, номера	Г-0,0	В-1	-	150	-	-	20	2,0	0,5	-
Жилые дома, общежития										
63. Жилые комнаты, гостиные, спальни	Пол, Г-0,0	В-1	-	150 ³⁾	-	-	-	2,0	0,5	-
64. Кухни	Пол, Г-0,0	В-1	-	150 ³⁾	-	-	-	2,0	0,5	1,2
65. Коридоры, ванные, уборные	Пол, Г-0,0	Ж-2	-	150 ³⁾	-	-	-	-	-	-
66. Общедомовые помещения: а) вестибюли б) поэтажные коридоры и лифтовые холлы в) лестницы и лестничные площадки	Пол, Г-0,0	3-1	-	30	-	-	-	-	-	-
	Пол, Г-0,0	3-2	-	20	-	-	-	-	-	-
	Пол (площадки, ступени)	3-2	-	20 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-
	Пол, Г-0,0	3-1	-	30	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные здания и помещения										
67. Санитарно-бытовые помещения: а) умывальные, уборные, кури-тельные б) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогрева работающих	Пол	Ж-1	-	75	-	-	-	-	-	-
	Пол	Ж-2	-	50	-	-	-	-	-	-
68. Здравпункты: а) ожидальные б) регистратура, комнаты дежурного персонала в) кабинеты врачей, перевязочные г) процедурные кабинеты	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	-	1,5
	Г-0,8	Б-2	-	200	-	60	20	-	0,7	1,5
	Г-0,8	Б-1	-	300	-	40	15	3,0	1,0	1,8
	Г-0,8	А-1	-	500	-	40	10	4,0	1,5	2,4
Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий										
69. Вестибюли и гардеробные уличной одежды: а) в вузах, школах, театрах, клубах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях	Пол	Е	-	150	-	-	-	-	-	1,4 ⁴⁾²
	Пол	Ж-1	-	75	-	-	-	-	-	-
70. Лестницы: а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий б) остальные лестничные клетки	Пол (площадки, ступени)	В-2	-	100	-	-	-	-	-	-
	Пол, Г-0,0	Ж-2	-	50	-	-	-	-	-	-
71. Лифтовые холлы: в общественных, производственных и вспомогательных зданиях	Пол, Г-0,0	Ж-1	-	75	-	-	-	-	-	-
72. Коридоры и проходы: а) главные коридоры и проходы б) поэтажные коридоры жилых зданий в) остальные коридоры	Пол, Г-0,0	Ж-1	-	75	-	-	-	-	-	-
	Пол, Г-0,0	3-2	-	20	-	-	-	-	-	-
	Пол, Г-0,0	Ж-2	-	50	-	-	-	-	-	-
73. Машинные отделения лифтов	Г-0,8	3-1	-	30 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
74. Чердаки	Пол, Г-0,0	-	-	10 ^{4),5)}	-	-	-	-	-	-

- 1) Приведен показатель ослепленности.
- 2) Нормированные значения КЕО повышены в помещениях специально предназначенных для работы и обучения детей и подростков.
- 3) В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности являются рекомендуемыми.
- 4) Нормированные значения установлены при отраслевом нормировании на основании экспертных оценок.
- 5) Норма освещенности дана для ламп накаливания.

Примечания:

1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.
2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе - освещенность от общего освещения по помещению.
3. При дробном обозначении показателя дискомфорта, приведенного в графе 7 таблицы в числителе указана норма для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для системы одного общего освещения.
4. При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы в числителе указана норма для местного освещения или одного общего освещения, а в знаменателе - для общего освещения в системе комбинированного.
5. Более подробные таблицы нормируемых значений показателей освещения приводятся в [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03](#) и в отраслевых нормах.

Приложение К (Введено дополнительно. Изм. № 1).